

POWIAT LUBLINIECKI

ul. Paderewskiego 7

tel.: (34) 35 10 500

sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl



Lubliniec, dnia 12 maja 2022r.

***Do wszystkich wykonawców biorących udział
w postępowaniu na „Termomodernizację budynków
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” i Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu”***

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych informuję, iż wykonawca zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem:

DOTYCZY ZADANIA NR 1

Pytanie nr 5:

W przedmiarze dziale SEGMENT 2, poddziale MALOWANIE ŚCIAN ZIMNYCH LOGGII BALKONOWYCH, GZYMSÓW W PATIO, nie wprowadzono pozycji uwzględniającej wykonania malowania, jedynie jest pozycja dotycząca zagruntowania ścian. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem II *Wymagania stawiane wykonawcy* Dział I ust. 1.2. ZADANIE NR 1 pkt. 4) SWZ, zamówienie nie obejmuje robót malarskich w Segmencie II Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu, pomimo zawarcia przedmiotowych robót w projektach budowlanych oraz w poz. 87-98 przedmiaru robót.

Pytanie nr 6:

W projekcie z grudnia 2021r. przewidziano wykonanie docieplenia dachu Segmentu III warstwą wełny grubości 20cm, w dokumentacji z maja 2016r. grubość 14cm, natomiast w przedmiarze przyjęto grubość 16cm. Jaką warstwę ocieplenia wycenić?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że docieplenie dachu Segmentu III należy wykonać warstwą wełny mineralnej o grubości 20 cm, tj. zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 3 do SWZ - Projekt zagospodarowania terenu wraz z Projektem architektoniczno-budowlanym. Zamawiający jednocześnie informuje, że wyżej wymieniony załącznik nr 3 stanowi aktualizację Projektu budowlano-wykonawczego (załącznik nr 2 do SWZ) w zakresie dostosowania rozwiązań budowlanych w zakresie izolacyjności cieplnej budynku do obowiązujących norm i przepisów.

Ponadto, zamawiający podkreśla, iż zgodnie z Rozdziałem II *Wymagania stawiane wykonawcy* Dział I ust. 1.2. ZADANIE NR 1 pkt. 3) SWZ, przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek sprawdzić zakres i rodzaj robót z projektem budowlanym i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie ryczałtowej.

