

POWIAT LUBLINIECKI

ul. Paderewskiego 7

tel.: (34) 35 10 500

sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl



Lubliniec, dnia 05 lipca 2023r.

***Do wszystkich wykonawców biorących udział
w postępowaniu pn. Wykonanie robót
budowlanych dla zadania pn.
„Utworzenie powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Lublińcu, ul. E. Cyrana 10”***

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż wykonawca zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 21:

Proszę sprecyzować, które pomieszczenia mają być wypłytkowane? Jakiej ilości, jeśli przedmiar jest pomocniczy i nie określa zakresu i ilości prac, proszę określić, w których pomieszczeniach i które ściany mają być wypłytkowane płytkami 60x60 cm do wysokości sufitów, a może gdzieś przy umywalkach będą tylko tzw. fartuchy z płytek np. w pracowni kuchennej?

Odpowiedź:

Płytki należy wykonać zgodnie z dokumentacją - rysunek A_PT_201 - płytki na ścianach są opisane.

Pytanie nr 22:

Proszę o sprecyzowanie wyposażenia pomieszczeń objętych przetargiem, np. blaty kuchenne z zlewami są w zakresie zamówienia czy może np. same zlewy?

Odpowiedź:

Wyposażenie w meble pomieszczeń kuchennych, pokoi itp. zostanie zlecone odrębnym zamówieniem. Do zadań wykonawcy w tym zamówieniu będzie należeć tylko pełne wyposażenie wszystkich łazienek, a w pozostałych pomieszczeniach, tam gdzie to konieczne wykonać odpowiednie podejścia c.w.u, z.w.u i odpływy do kanalizacji sanitarnej.

Pytanie nr 23:

Proszę sprecyzować co inwestor ma na myśli pod wyrażeniem ściana składana w pomieszczeniu 0,27- sala zajęć, (materiał, kolorystyka, wymiary).

Odpowiedź:

Ścianka działowa w pomieszczeniu nr 0.27 to ścianka modułowa przesuwana. Ścianka ma umożliwiać podział pomieszczenia 0.27 na dwie mniejsze sale. Ścianka działowa w kolorze białym, o powierzchni łatwej do utrzymania w czystości. Profile konstrukcji ściany mocowane do konstrukcji stropu i posadzki. Ścianka musi zapewnić odpowiednią izolacyjność akustyczną na poziomie $R_w > 45$ dB. Ścianka składana ręcznie. Klasa w zakresie reakcji na ogień: B-s2. Klasyfikacja w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia: NRO.

